

KITA MP/R290

MODELLO	Riscaldamento												Sanitaria		Raffreddamento			
	A 12°C / W 35° C		A 7°C / W 35° C		A 2°C / W 35° C		A -7°C / W 35° C		A -15°C / W 35° C		A -20°C / W 35° C		A 2°C / W 65° C		A 35°C / W 7° C		A 35°C / W 18° C	
	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qh	COP	Qc	EER	Qc	EER
	kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW		kW	
MP-16	17,10	5,58	15,00	4,73	13,10	4,03	10,10	3,08	7,80	2,43	6,60	2,08	11,00	1,90	11,81	3,97	16,90	5,51
MP-14	16,00	5,67	14,1	4,81	12,6	3,99	10,1	3,07	7,9	2,43	6,7	2,1	10,70	1,93	10,45	4,07	15,00	5,71
MP-18	22,50	5,65	18,10	4,98	15,60	4,32	11,80	1,41	8,30	2,90	6,60	2,60	13,80	2,18	13,12	3,52	18,45	4,73
MP-20	22,70	5,49	20,10	4,76	18,10	4,12	14,80	3,21	11,70	2,64	10,00	2,32	16,10	2,11	14,45	3,34	20,19	4,43